

VdS Anerkennung / VdS approval

gültig für / valid for

MPR-Schienenkonsolen (MPR Wandkonsole) /
MPR-Wall hanger bracket

Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

This document is for informational use only and does not underly the actualization process. This document can not be used for advertising or other purposes unless otherwise approved by MÜPRO in advance.
All rights reserved. Subject to change.

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

MÜPRO Services GmbH
Borsigstraße 14
DE-65205 Wiesbaden

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 414022	4	02.03.2026	31.08.2028

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrhalter an Wänden / Pipe fastener for walls
"MPR Wandkonsole M8; M10 & M12"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2100-10:2018-02

Köln, den 27.02.2026

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Belling

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414022 vom/ dated 27.02.2026

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnummer Approval No.
Rohrhalter an Wänden zur Befestigung von Rohrleitungen bis einschließlich DN 150 / Pipe fastener for walls used for mounting of pipes up to DN 150	Wandkonsole MPR		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414022 vom/ dated 27.02.2026

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie alle darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen und Montageanleitung / List of the technical documents submitted as well as the detail and assembly drawings and the mounting instruction specified therein	211665-AU01+WAL01-PB01 WAL 14024 MPR Wandkonsole	18.02.2022 31.03.2014 04.01.2017	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. [G 414022] vom/ dated [27.02.2026]

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Rohrhalter an Wänden zur Befestigung von Rohrleitungen bis einschließlich DN 150 /
Pipe fastener for walls used for mounting of pipes up to DN 150

Schiene in Ausführung / Bar in the design:

t: 2,5 = 41/41

t: 2,5 = 41/62

mit Gewindestangenanschlusssteilen in / with threaded connector parts in
M8; M10 & M12

in Werkstoff / made of:

S355 MC + S235JR; St

Grundplatte in den Größen / Base plate in the sizes:

165*60 & 125*50 t: 8

in Werkstoff / made of:

S235JR

alle Teile in Stahl, galvanisch verzinkt, ISO 2081-Fe/Zn8/A /

all parts in steel, zinc plated, ISO 2081-Fe/Zn8/A

Die Montageanleitung und die Nennlasten laut VdS CEA 4001 für die Befestigung in
Gebäuden sind vom Hersteller zu beachten.

The mounting instruction and the nominal loads according to VdS CEA 4001 for the
mounting in buildings have to be observed by the manufacturer.